



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 27 апреля 2015 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.94
телефон/факс: 8-48352-24695 E-mail: trses@online.debryansk.ru ОКПО 76374815, ОГРН 1053244057239, ИНН/КПП3250059330/325202001

УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа
инспекции


(подпись) Романеева А.И.
(Ф.И.О.)

«27» октября 2017 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7-К-795о
по результатам оценки проведенных лабораторно-инструментальных
исследований (испытаний) и измерений
от «27» октября 2017 г.

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 27.10.2017г. 11-00

Основания для проведения экспертизы: заявление вх №122 ои от 20.10.2017г, договор №154 от 20.10.2017 г.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Свистухо В.Г. врачом по ОГ, сертификат специалиста №0167040004568 от 18 июня 2015г выдан ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»: воды питьевой централизованного водоснабжения № 279П-вд-1:2-П/к-10.17 от 26.10.2017г

(протоколы исследований, измерений)

Наименование объекта на котором проводились исследования (испытания) и измерения:
Водоразборная колонка МКП «Речица»

Юридический адрес: Брянская обл, Почепский район, п. Речица.

Фактический адрес: Брянская обл, п. Хлебобор, ул Центральная, д 39.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах воды питьевой централизованного водоснабжения не превышают допустимые уровни (протокол лабораторных исследований № 279П-вд-1:2-П/к-10.17 от 26.10.2017г.)


ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из водоразборной колонки п. Хлебобор, ул Центральная, д 39 соответствует нормативным требованиям согласно п.3.3. п.3.4.1. п.3.5. Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого

Экспертное заключение №7-К-795о от 27.10.2017г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ запрещена.

водоснабжения. Контроль качества» по исследованным микробиологическим и санитарно-гигиеническим показателям (протокол лабораторных исследований № 279П-вд-1:2-П/к-10.17 от 26.10.2017г.);

К экспертному заключению прилагаются: протокол лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 279П-вд-1:2-П/к-10.17 от 26.10.2017г.

Врач по общей гигиене
(должность)


(подпись)

Свистухо В.Г.
(Ф.И.О.)

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»
Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25 сентября 2015 г.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июня 2014 г.

Юридический адрес: 241000, Брянская область, г.Брянск, пр.Ленина, д.72
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская обл,г. Трубчевск, ул Брянская, 94.
243400, Брянская область, г. Почеп, ул. Мира, д. 66

Тел./факс (48352) 2-46-95 E-mail: trses@online.debryansk.ru
ИНН 3250059330 КПП 325202001 ОГРН 1053244057239

Протокол лабораторных исследований

№	279П-вд-1:2-П/к-10.17	от « 26 »	октября	2017	г.
---	-----------------------	-----------	---------	------	----

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Код пробы (образца) –	279П-вд-1:2-П/к-10.17
-----------------------	-----------------------

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): МКП «Речица» Брянская обл, Почепский район, п. Речица.

Место отбора: водоразборная колонка п. Хлебоборб, ул Центральная, д 39. МКП «Речица», Почепский район.

Дата и время отбора пробы (образца)	Акт отбора
23.10.2017г. 11-00	23.10.2017г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ
23.10.2017г. 12-50

НД на метод отбора: ГОСТ 31861 – 2012, ГОСТ 31942-2012

Основание: по заявлению

Цель исследований: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 п. 3.3., п.3.4.1. п.3.5. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Условия транспортировки и хранения: спецтранспорт, термоконтейнер при температуре +2;+4°C

Дополнительные сведения :

Лицо, ответственное за оформление протокола Белокапытова Т.Б. *Белокапытова*
Ф.И.О. подпись

Заместитель руководителя ИЛЦ *Григорьева*

Т.Н. Григорьева.

Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол без приложения не действителен.

Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.

Протокол № 279П-вд-1:2-П/к-10.17 от 26.10.2017г. составлен в 3-х экземплярах.

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код образца (пробы)

279П-вд-1:2-П/к-10.17

Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 23.10.17., 13час00мин.

Микробиологические исследования						
Условия проведения исследований (испытаний): температура 20 С ⁰ ; влажность 55 %						
Регистрационный №	Порядковый № исследований	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Допустимые уровни	Единицы измерения
227	1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01	23	Не более 50	КОЕ/мл
	2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
		Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
Средства измерений						
Наименование оборудования	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)		
Термогигрометр «ИВА-6А-Д»	АЕ 28	АА 3288541	От 05.08.2017. До 04.08.2018.	В местах проведения исследований (испытаний)		

Дата оформления результатов исследований: 24.10.2017г.

Протокол оформил:

Фельдшер-лаборант

Handwritten signature

С.А.Зайцева

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Код пробы (образца): 279 П - вд - 1:2 - П/к - 10.17

Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 23 октября 2017г, 13 час. 00 мин

Регистрационный № 315

Объем пробы (образца): 3,0 л.

Средства измерений:

Наименование (год ввода в эксплуатацию)	Заводской номер/инв. номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д» (2017г.)	АЕ 2873 / 52340465	первичная поверка	от 03.02.2017г. до 01.02.2018г.	в местах проведения исследований (испытаний)
Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2 (1990г.)	8916301 / 51040069	422249	от 03.11.2016г. до 02.11.2017г.	Температура +20 ⁰ С Влажность 44% Атм.давление 749мм.рт.ст.
Весы лабораторные ВЛР-200 (1990г.)	16 / 01330028	449866	от 05.07.2017г. до 04.07.2018г.	
Иономер лабораторный И-160 МИ (2012г.)	3655 / 52340299	422247	от 03.11.2016г. до 02.11.2017г.	

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели единицы измерений	Результат исследования	Нормативы (ПДК), не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°С, баллы	0	2	ГОСТ 3351-74
1.1	Запах при 60°С, баллы	0	2	
2	Привкус при 20°С, баллы	1	2	ГОСТ 3351-74
3	Цветность, градусы	7,5 ± 2,2	20,0	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ/л	0,62 ± 0,12	2,6 (3,5)	ГОСТ 3351-74
Неорганические вещества				
5	Железо (Fe, суммарно), мг/л	0,33 ± 0,08	0,3 (1,0)	ГОСТ 4011-72
Обобщенные показатели				
6	Водородный показатель, ед.рН	6,9 ± 0,2	6-9	ПНД Ф14.1:2.3:4.121-97
7	Окисляемость, мг О ₂ /л	1,16 ± 0,23	5,0	ГОСТ Р 55684-2013
8	Жесткость общая, мг-экв/л	6,0 ± 0,9	7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4
9	Общая минерализация, мг/л	374,0 ± 37,4	1000,0	ГОСТ 18164-72
10	АПАВ, мг/л	<0,015	0,5	ГОСТ 31857-2012

<0,015 – ниже предела обнаружения

Дата оформления результатов исследований: 26 октября 2017 года

Протокол оформил: фельдшер-лаборант / Статкевич З.Г.

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ

Общее количество листов 3, лист 3